

Direzione Produzione
Il Direttore

c.a. Spett.le
COMUNE DI STIMIGLIANO
Piazza Roma, 6
02048 Stimigliano (Rieti)
c.a. Il Sindaco
Dott. Franco Gilardi
com.stim@pec.it

Oggetto: Copiose infiltrazioni d'acqua Stazione FS Stimigliano


Egregio Sindaco,
in riscontro alla Sua nota del 11/12/2020 avente ad oggetto le infiltrazioni d'acqua nella Stazione FS Stimigliano, si rappresenta quanto segue.

Le precipitazioni straordinarie che si sono riversate sul nostro territorio negli ultimi mesi hanno causato il riempimento anomalo dei cavidotti impiantistici, situati sui marciapiedi nella zona antistante le scale di collegamento del nuovo sottopasso, che alimentano gran parte degli impianti situati nello stesso (ascensori ed illuminazione). Le portate d'acqua straordinarie hanno pertanto causato il riempimento delle tubazioni che dal marciapiede scendono nel sottopasso, convogliando l'acqua attraverso il controsoffitto anche nei vani ascensore.

Per la risoluzione delle problematiche citate sono stati effettuati immediatamente tutti gli interventi funzionali allo svuotamento dei cavidotti e dei vani ascensore nonché all'impermeabilizzazione dei cavidotti impiantistici di collegamento tra marciapiedi e sottopasso.

Ciò consentirà alla Scrivente di riprogrammare le attività di messa in esercizio degli ascensori prevista per il corrente mese.

Cordiali Saluti


Valerio Giovine